



## **VDS 4001 : 2021-01 – śruby do betonu WDB-LS, WDB-LP**

Niniejszym potwierdzamy, iż niżej wymienione śruby do betonu :

**WDB-LS w rozmiarach :8 (9,9) ,10 (12,5), 12 ( 14,3)**

**WDB -LP w rozmiarach :8 (9,9) ,10 (12,5)**



spełniają wymagania wytycznych projektowych VdS-CEA 4001:2021-01 zgodnie z punktem 15.2.4.

Śruby do betonu objęte są **Europejską Oceną Techniczną ETA 20/0768** wydaną na podstawie Europejskiego Dokumentu Oceny - **EAD 330232-00-0601**, z przeznaczeniem do stosowania w podłożu betonowym zarysowanym i niezarysowanym.

**Klimas Sp. z o.o.**

ul. W. Witosa 135/137

Kuźnica Kiedrzyńska | 42-233 Mykanów

Wiktor Paradny  
Global Product Manager

Klimas Sp. z o.o.  
ul. Wincentego Witosa 135/137  
Kuźnica Kiedrzyńska  
42-233 Mykanów  
tel. +48 34 377 71 00  
fax +48 34 328 01 73

office@wkret-met.com  
www.wkret-met.com  
NIP 573-24-08-654  
KRS 0000168164  
Kapitał Zakładowy: 200 000,00 PLN

Kierownik działu technicznego

Adam Szczepanowski  
Adam Szczepanowski  
Kierownik Działu Technicznego